

Schriftelijke vragen

gesteld tijdens de commissie B&M van 20 maart 2025.

Datum	28 maart 2025	Datum verzending	28 maart 2025
Nummer vraag			
Ons zaaknummer	Z/23/094755/441195	Portefeuillehouder	Wethouder Van Doeveren
		Bijlage	0
Onderwerp	Vragen uit de B&M inzake verduurzaming De Paauw		

Geachte Raad,

Door raadslid Dhr. Hendrickx van de fractie Hart voor Wassenaar zijn tijdens de commissievergadering Bestuur & Middelen op donderdag 20 maart 2025 vragen gesteld met betrekking tot verduurzaming De Paauw. De vragen zijn schriftelijk ontvangen op 27 maart 2025. De beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.

Vraag 1. Met de verduurzaming wordt dan voldaan aan de aanstaande EPDB IV regelgeving, waaronder GACS – Gebouwautomatiserings- en controlesysteem?

Antwoord 1. Ja, de nieuwe installaties zullen worden ontworpen met de voorwaarden die in GACS worden gesteld. Er wordt een nieuw Gebouw Beheer Systeem (GBS) geplaatst en in de benodigde energiemeters, ruimteregelingen, tijd klokken, lichtregeling en dergelijke wordt voorzien.

Vraag 2. Waarom een gesloten bodemlus?

Antwoord 2. Er is zowel de optie met een bodemlus (gesloten bron) als met een warmte-koude-opslag (open bron) onderzocht. Omdat de raad in het verleden heeft aangegeven dat duurzaamheidsmaatregelen binnen 20 jaar terugverdiend moeten worden is hiervoor gekozen. Zie verder antwoord op vraag 3.

Vraag 3. Er lopen onderzoeken binnen de buurt naar een warmtenet, zijn hier de koppelkansen reeds verkend?

Antwoord 3. Naar aanleiding van de inspreker, is in de commissie Bestuur en Middelen in tweede termijn op vraag van mevrouw Rogge-Schneider (VVD) toegezegd om mogelijke koppelkansen te gaan onderzoeken. Dit vraagt om nadere studie en overleg.

Vraag 4. Is energieopwekking middels PV(T) panelen onderzocht en/of opslag / (dynamisch) e-laden onderzocht? (Kan eventueel netcongestie helpen verlichten.)

Antwoord 4. De ruimte op de daken is zeer beperkt en vanwege de monumentale status van het gebouw ook niet zomaar mogelijk. Warmtebatterijen en dergelijke kunnen een positieve bijdrage leveren aan het oplossen van de netcongestie maar vergt een investering en de zwaardere aansluiting voor de warmtepomp blijft nodig.

Vraag 5. Zijn er ambities op het gebied van circulariteit binnen dit project?

Antwoord 5. Ja, mogelijkheden voor circulariteit zijn onderdelen die in de verdere uitwerking worden betrokken.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. K.D. Handstede,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.